


Anschluss Thermostat XSTAT



Klemmenbelegung:

- 1 = L (Phase) Zuleitung
- 2 = N (Null-Leiter Zuleitung)
- 3 = Heizleiteranschluss
-> egal ob L (braun) oder N (blau)
- 4 = Heizleiteranschluss
-> egal ob L (braun) oder N (blau)
- 5 = **Bleibt im Normalfall unbelegt**
- 6 = **Bleibt im Normalfall unbelegt**
- 7 = Anschluss Fühler
-> egal welcher Draht
- 8 = Anschluss Fühler
-> egal welcher Draht

Der XSTAT hat keine Klemme für die Erdung. Das grün-gelbe Erdungskabel vom Heizleiter muss separat mit dem Erdnetz der Stromzuführung verbunden werden.

Fühlerkabel und Heizleiter-Anschlusskabel können (fachgerecht) bis zu ca. 20m verlängert werden.

Bitte beachten Sie, dass elektrische Arbeiten von einem zertifizierten/qualifizierten Fachmann ausgeführt oder abgenommen werden müssen.



Wichtiger Hinweis:

Vor der Inbetriebnahme muss der XSTAT gemäß Anleitung und Gegebenheiten eingestellt werden. Bei der ersten Einstellung müssen ZWINGEND die Daten zur Energieüberwachung eingegeben werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- > „ENTER“ betätigen und „Allgemeine Einstellungen“ wählen
- > Mit der unteren Navigationstaste den untersten Punkt „Energieüberwachung“ wählen
- > Eingabe Währung = Euro
- > Eingabe Kosten = Ihren Stromtarif pro Kilowattstunde
(zum Beispiel: 0,20 Euro -> 0,2 €/kWh)
- > Eingabe Last = Die angeschlossene Gesamtheizleistung in kWh
(zum Beispiel: Gesamt 1.000 W -> 1,0 kWh)

Für weitere Hilfestellungen nutzen Sie gerne unsere kostenlose Hotline: 008000 345 0000.